

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» мая 2026 г., 29260061000221716380

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Архангельской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«26» мая 2026 г., 10 час. 30 мин. № 2605/507-29/101-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Архангельская область, город Северодвинск, улица Лесная, дом 48А**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 14 » мая 2026 г., № 2605/507-29/101-ВО/П, учетный номер проверки 29260061000221716380.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Слинкина Марина Романовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Архангельская, г Северодвинск, ул Мира, Дом 13А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 77 "ЗОРЕНЬКА" ИНН 2902040654, адрес регистрации юридического лица: 164524, Архангельская область, СЕВЕРОДВИНСК, ПР-КТ БУТОМЫ, Д. 4А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «25» мая 2026 года, 09 час. 05 мин.

по «26» мая 2026 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 50 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. на объекте защиты автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает подачу управляющих сигналов на инженерное оборудование (отсутствует интеграция автоматической установки пожарной сигнализации с кондиционером, установленным в складском помещении пищеблока). Место выявления нарушения: здание детского сада

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

20.12.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы, подтверждающие устранение нарушения или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.

На объекте защиты снята дверь, предусмотренная проектом, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации из помещений пищеблока. Место выявления нарушения: здание детского сада

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

**Срок устранения нарушения:**

20.12.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности регламентированы ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Документы, подтверждающие устранение нарушения или иной документ, подтверждающий условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору) Слинкина Марина Романовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Слинкина Марина Романовна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Северодвинска и Онежского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Северодвинска и Онежского района Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 8(8184)582635, e-mail: slinkina.m.r@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*Слинкина Марина Романовна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «30» минут «16» 05 2016 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

